



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Центральный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,  
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.21HB24

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального  
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае», руководитель ИЛЦ

А.А. Костарев

30 октября 2018 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 13698-13700

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное образование "Киселевское сельское поселение"
2. **Юридический адрес:** 617546, Пермский край, Суксунский район, д.Киселево, ул.Новая, 2
3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая холодная
4. **Место отбора:** водопровод Киселевского сельского поселения, Пермский край, Суксунский район:  
Проба № 13698 - водоразборная колонка п. Южный, ул. Центральная, 3  
Проба № 13699 - водоразборная колонка, с. Сабарка, ул. Октябрьская, 5  
Проба № 13700 - водоразборная колонка, д. Моргуново, ул. Тракторная, 40
5. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: Проба № 13698 - 22.10.2018 12:00  
Проба № 13699 - 22.10.2018 12:20  
Проба № 13700 - 22.10.2018 12:40  
Ф.И.О., должность: Юдинцева Е. А., помощник врача-эпидемиолога  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.10.2018 16:40  
НД на отбор проб:  
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",  
ГОСТ Р 53415-2009 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",  
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля - № 137 Д от 01.01.2018, вх. № 1692 - ЦФ от 20.12.2017 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** лсги.мбл.18.13698 окг 6/40; лсги.мбл.18.13699 окг 6/40; лсги.мбл.18.13700 окг 6/40
9. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

# РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> Образец поступил 22.10.2018 17:10 Регистрационный номер пробы в журнале 13698 дата начала испытаний 22.10.2018 17:10 дата выдачи результата 25.10.2018 16:56					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность ( по каолину )	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	3,0±0,9	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 22.10.2018 16:40 Регистрационный номер пробы в журнале 13698 дата начала испытаний 22.10.2018 16:50 дата выдачи результата 24.10.2018 10:37					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А					
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> Образец поступил 22.10.2018 17:10 Регистрационный номер пробы в журнале 13699 дата начала испытаний 22.10.2018 17:10 дата выдачи результата 25.10.2018 16:56					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность ( по каолину )	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	3,0±0,9	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 22.10.2018 16:40 Регистрационный номер пробы в журнале 13699 дата начала испытаний 22.10.2018 16:50 дата выдачи результата 24.10.2018 10:37					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А					
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> Образец поступил 22.10.2018 17:10 Регистрационный номер пробы в журнале 13700 дата начала испытаний 22.10.2018 17:10 дата выдачи результата 25.10.2018 16:56					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность ( по каолину )	мг/дм3	0,90±0,18	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	4,0±1,2	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 22.10.2018 16:40 Регистрационный номер пробы в журнале 13700 дата начала испытаний 22.10.2018 16:50 дата выдачи результата 24.10.2018 10:38					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	СанПиН 2.1.4.1175-02
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А					



Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Юдинцева Е. А. помощник врача-эпидемиолога

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Х.И.Гайнетдинов

30 октября 2018 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 13698-13700 Э**

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№13698-13700 от 30 октября 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное образование "Киселёвское сельское поселение"
2. **Юридический адрес:** 617546, Пермский край, Суксунский район, д.Киселево, ул.Новая, 2
3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая холодная
4. **Место отбора:** водопровод Киселевского сельского поселения, Пермский край, Суксунский район:  
Проба № 13698 - водоразборная колонка п. Южный, ул. Центральная, 3  
Проба № 13699 - водоразборная колонка, с. Сабарка, ул. Октябрьская, 5  
Проба № 13700 - водоразборная колонка, д. Моргуново, ул. Тракторная, 40
5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Договор производственного контроля - № 137 Д от 01.01.2018, вх. № 1692 - ЦФ от 20.12.2017 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 13698 "вода питьевая холодная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Проба № 13699 "вода питьевая холодная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Проба № 13700 "вода питьевая холодная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене

Зенкина О. А.