

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**  
Центральный филиал  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49  
ОГРН 1055901616671. ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,  
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ РОСС.RU.0001.511758



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального  
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае», руководитель ИЛЦ

В.А.Петров

1 июня 2017 г.

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6462-6465

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Ключевского сельского поселения
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Золина, 59
- 3. Наименование образца (пробы):** вода питьевая холодная
- 4. Место отбора:** Администрация Ключевского сельского поселения  
Проба № 6462 - водоразборный кран школы с. Ключи, ул. 40 лет Победы, 20  
Проба № 6463 - водоразборный кран школы с. Торговище, ул. Южная, 10  
Проба № 6464 - водоразборный кран, школы с. с. Тис, ул. Северная, 32  
Проба № 6465 - водоразборный кран, школы с. Сыра, ул. Колхозная, 3
- 5. Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: Проба № 6462 - 24.05.2017 12:00  
Проба № 6463 - 24.05.2017 12:30  
Проба № 6464 - 24.05.2017 13:00  
Проба № 6465 - 24.05.2017 13:30  
Ф.И.О., должность:  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.05.2017 17:00  
НД на отбор проб:  
ГОСТ 31861-2012 ""Вода. Общие требования к отбору проб""  
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) ""Вода. Отбор проб для микробиологического анализа""  
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
- 6. Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: контракт № 357 Д, 358 Д от 15.02.2017, вх. № 158 – ЦФ от 15.02.2017
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
- 8. Код образца (пробы):** лсги.мбл.17.6462 окг 6/40; лсги.мбл.17.6463 окг 6/40; лсги.мбл.17.6464 окг 6/40; лсги.мбл.17.6465 окг 6/40
- 9. Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 6465-6465 распечатан 01.06.2017

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 24.05.2017 17:30 Регистрационный номер пробы в журнале 6462 дата начала испытаний 24.05.2017 17:30 дата выдачи результата 25.05.2017 15:26					
1	Запах	балл	2	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Мутность ( по каолину )	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	градус	3,0±0,9	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г"					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 24.05.2017 17:00 Регистрационный номер пробы в журнале 6462 дата начала испытаний 24.05.2017 17:10 дата выдачи результата 26.05.2017 15:42					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г"					
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 24.05.2017 17:30 Регистрационный номер пробы в журнале 6463 дата начала испытаний 24.05.2017 17:30 дата выдачи результата 25.05.2017 15:26					
1	Запах	балл	2	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Мутность ( по каолину )	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	градус	3,0±0,9	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г"					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 24.05.2017 17:00 Регистрационный номер пробы в журнале 6463 дата начала испытаний 24.05.2017 17:10 дата выдачи результата 26.05.2017 15:42					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г"					
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 24.05.2017 17:30 Регистрационный номер пробы в журнале 6464 дата начала испытаний 24.05.2017 17:30 дата выдачи результата 25.05.2017 15:26					
1	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Мутность ( по каолину )	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	градус	3,0±0,9	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г"					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 24.05.2017 17:00 Регистрационный номер пробы в журнале 6464 дата начала испытаний 24.05.2017 17:10 дата выдачи результата 26.05.2017 15:42					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г"					
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 24.05.2017 17:30 Регистрационный номер пробы в журнале 6465 дата начала испытаний 24.05.2017 17:30 дата выдачи результата 25.05.2017 15:26					
1	Запах	балл	2	не более 2	ГОСТ 3351-74

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
2	Мутность ( по каолину )	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0.5	не более 1,5	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	градус	3.0±0,9	не более 20	ГОСТ 31868-2012
<p>Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г"</p> <p align="center"><b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b></p> <p align="center">Образец поступил 24.05.2017 17:00</p> <p align="center">Регистрационный номер пробы в журнале 6465</p> <p align="center">дата начала испытаний 24.05.2017 17:10 дата выдачи результата 26.05.2017 15:42</p>					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
<p>Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г"</p>					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Калинина Л. В. помощник врача-эпидемиолога

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Центральный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6462-6465 Э**

по результатам лабораторных испытаний  
(Протоколы лабораторных исследований №№6462-6465 от 01.06.17)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Ключевского сельского поселения
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Золина, 59
- 3. Наименование образца (пробы):** вода питьевая холодная
- 4. Место отбора:** Администрация Ключевского сельского поселения  
Проба № 6462 - водоразборный кран школы с. Ключи, ул. 40 лет Победы, 20  
Проба № 6463 - водоразборный кран школы с. Торговище, ул. Южная, 10  
Проба № 6464 - водоразборный кран, школы с. с. Тис, ул. Северная, 32  
Проба № 6465 - водоразборный кран, школы с. Сыра, ул. Колхозная, 3
- 5. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: контракт № 357 Д, 358 Д от 15.02.2017, вх. № 158-ЦФ от 15.02.2017
- 6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 6462 "вода питьевая холодная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Проба № 6463 "вода питьевая холодная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Проба № 6464 "вода питьевая холодная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Проба № 6465 "вода питьевая холодная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

Зенкина О. А.

