

## ПРОТОКОЛ

### Публичных слушаний по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения Суксунского городского округа Пермского края по 2040 год

25 марта 2022 года в 14 часов 00 минут в актовом зале Администрации Суксунского городского округа Пермского края.

Председатель:

Усова Е.А. И.О. главы городского округа –  
главы Администрации  
Суксунского городского округа

Секретарь:

Митюшкина З.А. главный специалист  
отдела жилищно-коммунального  
хозяйства Управления капитального  
строительства Администрации  
Суксунского городского округа

#### ПОВЕСТКА:

1. Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения Суксунского городского округа Пермского края по 2040 год.

Присутствовало: 17 человек.

#### СЛУШАЛИ:

1. Усова Е.А. открыла публичные слушания, озвучила регламент проведения публичных слушаний.

В рамках муниципального контракта № 001-ТС/22 от 20.01.2022 разработан проект схемы теплоснабжения Суксунского городского округа Пермского края по 2040 год.

На сайте Суксунского городского округа пермского края 24.01.2022 размещено уведомление о начале разработки проекта схемы теплоснабжения Суксунского городского округа Пермского края по 2040 год.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения". Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения) начинаются не позднее 15 календарных дней со дня окончания срока сбора замечаний и предложений. С 25.02.2022 по 18.03.2022 осуществлялся сбор замечаний и

предложений к проекту схемы теплоснабжения, соответствующее уведомление размещено на официальном сайте. Замечаний и предложений в адрес заказчика не поступало.

Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения Суксунского городского округа Пермского края по 2040 год назначены на 25.03.2022 года на 14 часов 00 минут. Уведомление о проведении публичных слушаний размещено на официальном сайте Администрации Суксунского городского округа.

Проект схемы теплоснабжения соответствует требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

Представители теплоснабжающих организаций МУП «Суксунская коммунальная служба», ООО «Настена» на территории Суксунского городского округа уведомлены о проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения.

Присутствовали представитель МУП «Суксунская коммунальная служба», ООО «Настена».

В ходе публичных слушаний выступил Гомзяков Д.А. он пояснил.

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения рп. Суксун выбрано реконструкция существующих источников централизованного теплоснабжения с перераспределением тепловой нагрузки в зонах действия котельных №1 и №2, котельных №7 и №3, котельных №6 и №13.

Перераспределение тепловой нагрузки в зонах действия котельных №1 и №2 планируется осуществить за счет переподключения части потребителей с котельной №2 на котельную №1.

Перераспределение тепловой нагрузки в зонах действия котельных №7 и №3, котельных №6 и №13 планируется осуществить за счет разделения существующих зон действия систем теплоснабжения.

В рамках развития системы теплоснабжения рп. Суксун предусматривается перевод части потребителей, а именно одно-, двух-, трех- и четырехквартирные жилые дома, на индивидуальное газовое отопление. Перечень жилых домов планируемых к переводу на автономное теплоснабжение приведен ниже.

Таблица 1 – Перечень одно-, двух-, трех- и четырех квартирных жилых домов, планируемых к переводу на автономное теплоснабжение.

№ п/п	Адрес	Всего квартир
1	ул. Вишневая, д. 1	2
2	ул. Карла Маркса, д. 90	2
3	ул. Ленина, д. 23	4
4	ул. Ленина, д. 26	3
5	ул. Нефтяников, д. 1	4
6	ул. Нефтяников, д. 2	4
7	ул. Нефтяников, д. 3	2
8	ул. Нефтяников, д. 6	4
9	ул. Нефтяников, д. 10	4
10	ул. Нефтяников, д. 11	4
11	ул. Нефтяников, д. 12	4
12	ул. Нефтяников, д. 13	1
13	ул. Строителей, д. 12	2
14	ул. Строителей, д. 14	2
15	ул. Строителей, д. 22	2
16	ул. Строителей, д. 24	2
17	ул. Учительская, д. 3	2
18	ул. Плеханова, д. 15а	4
19	ул. Халтурина, д. 41а	1


Выше изложенный сценарий отражен в проекте схемы теплоснабжения исчерпывающим образом.

Гомзяков Д.А. пояснил, что замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения Суксунского городского округа не имеет.

Усова Е.А. по итогам публичных слушаний огласила итоги:

1. Считать проведение публичных слушаний состоявшимся;
2. Процедура проведения публичных слушаний проведена в соответствии с нормами действующего законодательства;
3. Секретарю по результатам публичных слушаний подготовить протокол публичных слушаний и разместить его на официальном сайте Администрации Суксунского городского округа не позднее 30.03.2022.
4. В срок не позднее 08.04.2022 необходимо принять решение об утверждении схемы теплоснабжения Суксунского городского округа Пермского края по 2040 год.
5. В срок не позднее 23.04.2022 разместить, утвержденную схему теплоснабжения Суксунского городского округа Пермского края по 2040 год. на официальном сайте Администрации Суксунского городского округа.

Председатель:



Усова Е.А.

Секретарь:

Митюшкина З.А.