



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
д/сч 20566123700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU.0001.511758



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 13184

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Ключевского сельского поселения
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Золина, 59
- 3. Наименование образца (пробы):** вода питьевая холодная
- 4. Место отбора:** Администрация Ключевского сельского поселения, водоразборный кран по адресу: Пермский край, Суксунский район, д. Мартыново, 24.
- 5. Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 27.10.2016 14:00
Ф.И.О., должность: Калининна Л. В. помощник врача-эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 27.10.2016 17:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 ""Вода. Общие требования к отбору проб"", ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) ""Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"", ГОСТ Р 56237-2014 (ISO 5667-5:2006) ""Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах""
- 6. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, - № 319 Д от 09.02.2016, вх. № 124 – ЦФ от 09.02.2016 .
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 ""Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения""
- 8. Код образца (пробы):** лсги.мбл.16.13184 окг

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|--|----------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ | | | | | |
| Образец поступил 27.10.2016 17:30 | | | | | |
| Регистрационный номер пробы в журнале 13184 | | | | | |
| дата начала испытаний 27.10.2016 17:30 дата выдачи результата 31.10.2016 18:44 | | | | | |
| 1 | Запах | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Мутность (по шкале) | мг/дм ³ | менее 0,5 | не более 1,5 | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Цветность | градус | менее 1 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 |

Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г"

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 27.10.2016 17:00

Регистрационный номер пробы в журнале 13184

дата начала испытаний 27.10.2016 17:30 дата выдачи результата 01.11.2016 13:51

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|
| 1 | Общее микробное число | КОЕ/мл | менее 1 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | бактерий в 100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | бактерий в 100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |

Ответственный: Иегомина Л. Ф., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Калинин Л. В. помощник врача-эпидемиолога

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
д/сч 20566123700), р/сч 40501810500002000002 и Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ



В.А.Петров

18 ноября 2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 13184

по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№13184 от 18.11.16)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Ключевского сельского поселения
2. **Юридический адрес:** Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Золотая, 59
3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая холодная
4. **Место отбора:** Администрация Ключевского сельского поселения, водоразборный кран по адресу: Пермский край, Суксунский район, д. Мартыяново, 24.
5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, - № 319 Д от 09.02.2016, вх. № 124 – ЦФ от 09.02.2016
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 13184 "вода питьевая холодная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Заведующий отделением санитарно-эпидемиологического отдела

Герасименко Т. М.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 04230001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU.0001.511758

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» Руководитель ИЛЦ

В.А.Петров

18 ноября 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 13182

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Ключевского сельского поселения
2. **Юридический адрес:** Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Золотая, 59
3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая холодная
4. **Место отбора:** Администрация Ключевского сельского поселения, водоразборный кран школы по адресу: Пермский край, Суксунский район, с. Тис, ул. Северная, 32.
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 27.10.2016 13:10
Ф.И.О., должность: Калинина Л. В. помощник врача-эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 27.10.2016 17:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ISO 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, - № 319 Д от 09.02.2016, вх. № 124 – ЦФ от 09.02.2016
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** лсги.мбл.16.13182 окг

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|--|---------------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ | | | | | |
| Образец поступил 27.10.2016 17:30 Регистрационный номер пробы в журнале 13182 дата начала испытаний 27.10.2016 17:30 дата выдачи результата 08.11.2016 17:07 | | | | | |
| 1 | Запах | балл | 1 | не более 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Мутность (по коагину) | мг/дм3 | менее 0,5 | не более 1,5 | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Цветность | градус | менее 1 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г" | | | | | |
| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 27.10.2016 17:00 Регистрационный номер пробы в журнале 13182 дата начала испытаний 27.10.2016 17:30 дата выдачи результата 01.11.2016 13:28 | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ/мл | менее 1 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | бактерий в 100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | бактерий в 100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г" | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Калинина Л. В. помощник врача-эпидемиолога

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел. факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
д/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главного врача Центрального
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

В. А. Петров

18 ноября 2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 13182

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 13182 от 18.11.16)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Ключевского сельского поселения
2. **Юридический адрес:** Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Золина, 59
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** вода питьевая холодная
4. **Место отбора:** Администрация Ключевского сельского поселения, водоразборный кран школы по адресу: Пермский край, Суксунский район, с. Тис, ул. Северная, 32.
5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, - № 319 Д от 09.02.2016, вх. № 124 – ЦФ от 09.02.2016
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 13182 "вода питьевая холодная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Заведующий отделением санитарно-эпидемиологического отдела

Герасименко Т. М.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
д/сч 205661/23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU.0001.511758

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Центрального
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае», руководитель ИЛЦ

В.А.Петров

18 ноября 2016 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 13180**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Ключевского сельского поселения
2. **Юридический адрес:** Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Золина, 59
3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая холодная
4. **Место отбора:** Администрация Ключевского сельского поселения, водоразборный кран школы по адресу: Пермский край, Суксунский район с. Торговнище, ул. Южная, 10
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 27.10.2016 12:30
Ф.И.О., должность: Калинин Л. В. помощник врача-эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 27.10.2016 17:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ISO 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, - № 319 Д от 09.02.2016, вх. № 124 – ЦФ от 09.02.2016.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** дсги.мбл.16.13180 окг

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|--|---------------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ | | | | | |
| Образец поступил 27.10.2016 17:30 | | | | | |
| Регистрационный номер пробы в журнале 13180 | | | | | |
| дата начала испытаний 27.10.2016 17:30 дата выдачи результата 31.10.2016 18:44 | | | | | |
| 1 | Запах | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Мутность (по каoliniу) | мл/дм3 | менее 0,5 | не более 1,5 | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Цветность | градус | менее 1 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г" | | | | | |
| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 27.10.2016 17:00 | | | | | |
| Регистрационный номер пробы в журнале 13180 | | | | | |
| дата начала испытаний 27.10.2016 17:30 дата выдачи результата 01.11.2016 13:27 * | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ/мл | менее 1 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | бактерий в 100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | бактерий в 100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| Ответственный: Игомина Л. Ф., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г" | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Калинин Л. В. помощник врача-эпидемиолога

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 205661/23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель администратора Центрального
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

В.А. Петров

18 ноября 2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 13180

по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№ 13180 от 18.11.16)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Ключевского сельского поселения
2. **Юридический адрес:** Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Золдина, 59
3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая холодная
4. **Место отбора:** Администрация Ключевского сельского поселения, водоразборный кран школы по адресу: Пермский край, Суксунский район с. Торговище, ул. Южная, 10
5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, - № 319 Д от 09.02.2016, вх. № 124 – ЦФ от 09.02.2016
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 13180 "вода питьевая холодная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Заведующий отделением санитарно-эпидемиологического отдела

Герасименко Т. М.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
д/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU.0001.511758

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае», руководитель ИЛЦ

В.А.Петров

18 ноября 2016 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 13177**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Ключевского сельского поселения
2. **Юридический адрес:** Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Золина, 59
3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая холодная
4. **Место отбора:** Администрация Ключевского сельского поселения, водоразборный кран школы по адресу: Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. 40 лет Победы, 20
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 27.10.2016 11:40
Ф.И.О., должность: Калинин Л. В. - помощник врача-эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 27.10.2016 17:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ISO 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, - № 319 Д от 09.02.2016, вх. № 124 - ЦФ от 09.02.2016.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** легн.мбл.16.13177 окг

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|--|---------------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 27.10.2016 17:30 Регистрационный номер пробы в журнале 13177 дата начала испытаний 27.10.2016 17:30 дата выдачи результата 31.10.2016 18:44 | | | | | |
| 1 | Запах | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Мутность (по каолину) | мг/дм ³ | менее 0,5 | не более 1,5 | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Цветность | градус | менее 1 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г" | | | | | |
| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 27.10.2016 17:00 Регистрационный номер пробы в журнале 13177 дата начала испытаний 27.10.2016 17:30 дата выдачи результата 01.11.2016 13:26 | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ/мл | менее 1 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | бактерий в 100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | бактерий в 100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г" | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Калинин Л. В. помощник врача-эпидемиолога

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566123700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Центрального
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

В.А.Петров

18 ноября 2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 13177

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 13177 от 18.11.16)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Ключевского сельского поселения
2. **Юридический адрес:** Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Золина, 59
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** вода питьевая холодная
4. **Место отбора:** Администрация Ключевского сельского поселения, водоразборный кран школы по адресу: Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. 40 лет Победы, 20
5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, - № 319 Д от 09.02.2016, вх. № 124 – ЦФ от 09.02.2016
6. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 13177 "вода питьевая холодная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Заведующий отделением санитарно-эпидемиологического отдела _____ Герасименко Т. М.